



COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
SOPHIA ANTIPOLIS

DIRECTION URBANISME
Service Droit des Sols

DGA CADRE DE VIE

Direction GEMAPI
Eaux Pluviales

Affaire suivie par :

S.LOTTO

☎ 04 89 87 73 22

s.lotto@agglo-casa.fr



CHATEAUNEUF-GRASSE

REFERENCES A RAPPELER DANS TOUTE CORRESPONDANCE

DEMANDE : PA 06038 20T0003 Conseil départemental Alpes Maritimes

OBJET : Réalisation d'un parking de covoiturage.

Adresse du terrain : Route du Bar Sur Loup RD 2210.

Référence(s) cadastrale(s) : AC0158 AC0159


Date de dépôt : 25/06/2020

Date d'arrivée : 16/07/2020

GEMAPI EAUX PLUVIALES - AVIS DU SERVICE

<u>BASSIN VERSANT</u> : LOUP	<u>ZONE INONDABLE</u> :	<u>Bassin(s) de rétention</u> : noue paysagère et ouvrage BA de diffusion.
<u>PPRMT</u> : Zone G - R* - G*		S.I. créées : 0 m ²
<u>RESEAU PUBLIC EP</u> : : /// <u>RESEAU EP</u> : Axe écoulement. <u>MARGE DE RECUL</u> : talweg 3 m depuis l'axe.		<u>Antériorité</u> :
<u>AVIS FAVORABLE :</u> Le dimensionnement et l'entretien des accessoires de voirie devra permettre d'assurer le dévoiement de l'axe d'écoulement, en prenant en compte les ruissellements supplémentaires sur la chaussée.		
<p>Valbonne, le 07/09/2020</p> <p>Serge LOTTO Responsable du service exploitation Direction GEMAPI Eaux Pluviales</p>		

Axe de ruissèlement



PPRMT



Vu pour être annexé à l'Arrêté du
1^{er} SEP. 2020