

La Garde, le 22 décembre 2022

Territoire Var Provence  
Méditerranée  
CS 10579  
83041 TOULON CEDEX 09

SA JENZI  
375 rue des Frères Lumière  
83130 LA GARDE

**Votre correspondant : J. GROSSO**  
Tél. : 04 94 08 67 47

### CERTIFICAT DE CAPACITE

Nous soussignés, Compagnie des Eaux et de l'Ozone procédés MP OTTO (C.E.O.) – Service des Eaux, société fermière de la commune de La Farlède, certifions que le réseau public d'eau potable de la commune de La Farlède est suffisamment dimensionné pour permettre l'alimentation en eau des deux poteaux d'incendie prévus sur le plan projet "22246-LA FARLEDE PUP RH.pdf" (projet OAP 2 "La Guibaude" porté par la société SA JENZI), lesquels hydrants pourront délivrer un débit de 60 m<sup>3</sup>/h à au moins 1 bar de pression résiduelle, sur une durée de 2 heures, en fonctionnement simultané, sous réserve de la réalisation des aménagements suivants :

- pose d'une conduite de diamètre nominal (D.N.) minimum de 150 mm au sein du projet, raccordée au nord sur la conduite D.N. 150 mm existante posée dans le cadre du projet Guibaude 1, à l'ouest sur la conduite D.N. 150 mm existante sur l'avenue Charles De Gaulle, au sud sur la conduite D.N. 100 mm de l'impasse des Piboules ;
- pose des conduites d'alimentation des hydrants de D.N. minimum de 100 mm ;
- pose d'hydrants de D.N. 100 mm.

En fait de quoi, nous délivrons la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit,

Service Réseau Provence Méditerranée,  
Julien GROSSO

