



DEMANDE D'EXAMEN AU CAS PAR CAS

CREATION D'UN SITE DE RECONDITIONNEMENT DE VEHICULES D'OCCASION

ECL
PUGET-SUR-ARGENS (83)
KASE.23.423

Aménagement dimensionné suivant le PAC n°2
déposé fin Juillet 2023 (DLE - 2.1.5.0)



LEGENDE

- Parcelle d'implantation du projet
- Bassin versant projet
- Sens d'écoulement du ruissellement superficiel
- Sens d'écoulement dans les réseaux pluviaux
- Réseau pluvial existant enterré
- Réseau pluvial existant superficiel
- Réseau pluvial projet enterré
- Réseau pluvial projet superficiel
- Réseau en aval d'ouvrage de rétention

Chargement / Déchargement Camions
12 Places

Arrivées 65 Places

Départs 68 Places

Esthétique 84 Places

Structure de rétention BR2
Bassin "Citerne" enterrée type Modulo
Isolation du BV1 possible en cas d'extinction
d'incendie grâce à des vannes
Volume utile : 600 m³
Diamètre citerne : 3000 mm
Longueur citerne : 85 m
Côte plateforme : 13.3 mNGF
Hauteur de couverture : 0.7 m min
Côte du toit de la structure de rétention : 12.6 m NGF
Côte du fond de bassin : 9.6 m NGF

Structure de rétention BR1
Bassin "Voûte" enterrée
Volume utile : 2150 m³
Côte plateforme : 13.3 mNGF
Hauteur de couverture : 0.3 m min
Hauteur de remblai sur voûtes : 0.3 m
Hauteur d'une arche : 0.91 m
Hauteur de lit de pose : 0.3 m
Matériau remblai/lit de pose : Concassé 20/40
Porosité remblai : 40 %
Côte de fond de la structure : 11.5 mNGF

Ouvrage de surverse pour Q500
Côte de début de surverse : 13.0 mNGF
Hauteur de surverse : 0.25 m
Largeur du seuil : 8 m

Conduite de mise en équilibre avec vanne
Ouvrage de surverse pour Q500
Côte de début de surverse : 11.8 mNGF
PEHD 930/800 pente 1.5 % min

Ouvrage de débit de fuite
Côte : 11.5 mNGF
Ajetage sortant court :
Béton 140

Conduite d'évacuation
PVC 900 SN8 gravitaire
Pente : 5 mm/m minimum

Conduite d'évacuation
PEHD 930/800
Pente : 15 mm/m minimum

**Exutoire : Réseau projeté par
les projet en amont puis sur
conduite en Béton 1200**

Réseau de collecte des
surfaces imperméabilisées

Poste de relevage avec fosse de pompage
Pompe de 4 L/s

Regard de décharge

**Vannes de séparation des
Eaux d'extinction d'incendie**

Séparateur hydrocarbone
Débit 45 l/s

Cote Fe : 11.35 m NGF